


# Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V.



Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Besucher-/Paketanschrift:  
Rotthauer Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-200  
Telefax (0209) 9242-222  
Internet [www.hyg.de](http://www.hyg.de)

Unser Zeichen: W-377516-23-Zd  
Ansprechpartner: B. Zeidler

Gelsenkirchen, 01.09.2023

## Prüfzeugnis

zur Hygiene – Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen  
ausgewählter Regelwerke

Prüfstelle: Hygiene Institut des Ruhrgebiets  
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie  
Rotthauer Straße 21  
45879 Gelsenkirchen

Prüfgegenstand: RLT-Gerät der Serie „M-WRG“

Hersteller: Meltem Wärmerückgewinnung  
GmbH & Co. KG  
Am Hartholz 4  
82239 Alling b. München

Grundlage der Prüfung: ✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018)

✓ SWKI VA104-01 (01/2019)

Gültigkeitszeitraum: 5 Jahre 09/2023 – 09/2028

Gutachten: W-377516-23-Zd



Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das überprüfte RLT-Gerät der Serie „M-WRG“, soweit im Gutachten W-377516-23-Zd dargestellt, mit den Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.

Das Hygienezertifikat hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem optionalen Außenluftfilter der Filterklasse ISO ePM1 60% für den Außenluftbereich des Gerätes.

(B. Zeidler)

Sachgebietsleiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

(J. Rolle B. Eng.)

Sachbearbeiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

ausgestellt am 01.09.2023, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerlevanten Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen wurden nicht geprüft. Ferner umfasst die Hygiene-Konformitätsprüfung keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien.

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt-ID: DE125018356  
Vorstand: Prof. Dr. Jürgen Kretschmann (Vorsitzender), Joachim Löchte, Dr. Dirk Waider, Dr. Frank Obenaus, Dr. Thomas-Benjamin Seiler (geschäftsführ. Vorstand)