Anschrift:

Leistungsverzeichnis

Nichtzutreffendes bitte streichen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME St.	Einh.-Preis in €	Gesamt-betrag in €
	Einzelentlüftungsgerät nach DIN 18017 Teil 3 **Unterputzgerät** Für Gebäude ohne Brandschutzanforderungen. ***Hersteller/Typ: Meltem VARIO U / V-60*** Bestehend aus: **Unterputzgehäuse Typ U** für Gebäude ohne Brandschutzanforderungen oder in Verbindung mit diversen Absperrvorrichtungen welche keine Brandschutzanforderungen an die Lüftungsgeräte stellen. Gehäuse aus hochwertigen Kunststoff. Anschlußstutzen aus verzinkten Stahlblech mit Aufnahme zum problemlosen Nachrüsten einer wartungsfreien Edelstahl - Brandschutzklappe Typ: MBK-75. Leicht auswechselbare, zweigeteilte, dichtschließende Rückschlagklappe mit Rückholfeder. Integrierte Elektroanschluß-kupplung für eine elektrische Vorverdrahtung und Putzschutzdeckel. Gehäuseabmessungen: 233x233x104mm Anschlußdurchmesser: DN 75			
_____	**Best.-Nr. 4000**	_____	_____	_____
	**********			
	Lüftereinsatz V-60 Geräuscharmer und wartungsfreier Präzisions-Außenläufermotor mit Hochleistungsradialrad und eingegossener Stahlronde, mit steiler Druckkennlinie, Integrierte Elektronikbox zur Aufnahme der Motorplatine und elektronischer Steuerungen. Filterträger mit drehbarer Zentralbefestigung (zum Ausgleich bei schief eingesetzten Gehäusen). Formschöner Ansaugdeckel im *VARIO*-Design. **Technische Daten:** energiesparender Kondensatormotor, funkentstört mit Thermoschutz Betriebsspannung: 230V 50Hz Leistungsaufnahme: 21W Schutzart: IP-X5 Schutzklasse: II Filterfläche: 320cm² CE - Zeichen Planmäßiger Volumenstrom: 61,9m³/h Eigengeräusch: 36dB(A)* Verfügbare Druckdifferenz: 237Pa Max. Druckdifferenz: 306Pa			
	Typ: Best.-Nr.:			
_____	**V-60 4110 Standardausführung**	_____	_____	_____
_____	**V-60-N 4111 mit Nachlaufsteuerung Typ: N**	_____	_____	_____
_____	**V-60-I 4112 mit Intervallsteuerung Typ: I**	_____	_____	_____
	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-70 Zertifiziert und Fertigungsüberwacht durch TÜV Bau und Betrieb Achtung! Eine Gleichwertigkeit ist nur bei gleicher verfügbarer Druckdifferenz (s. Zulassung DIBt) gegeben. Andernfalls ist eine Neuberechnung der Hauptleitungen erforderlich. *nach DIN 18017 Teil3 Ziff. 6.2.4 (Fußnote 3), bezogen auf A_L=10m²			

Liefernachweis : Meltem Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG ▲ 82239 Alling ▲ Tel.:08141/3690-0 ▲ Fax: 08141/3690-60 ▲ www.meltem.com ▲ info@meltem.com