Blatt: 1.35

Leistungsverzeichnis Nichtzutreffendes bitte streiche							
Ordnungszahl	Leistungsbeschreib	ung			Menge ME St.	EinhPreis in €	Gesamt- betrag in €
	Einzelen	tlüftungs	sgerät na	ch DIN 18017 Teil 3			J
	<b>Aufputzgerät</b> Für Bäder und WC`s.						
	Hersteller/Typ: Meltem VARIO A / V-40/100						
	Bestehend aus:  Aufputzgehäuse Typ A Zweiteiliges Gehäuse aus hochwertigen Kunststoff. Anschlußstutzen aus verzinkten Stahlblech mit Aufnahme zum problemlosen Nachrüsten einer wartungsfreien Edelstahl - Brandschutzklappe Typ: MBK-75.  Leicht auswechselbare, zweigeteilte, dichtschließende Rückschlagklappe mit Rückholfeder. Integrierte Elektroanschlußkupplung für eine elektrische Vorverdrahtung.  Gehäuseabmessungen: 263x263x144mm Anschlußdurchmesser: DN 75						
	BestNr.: 4050						
	Lüftereinsatz V-40/100 Geräuscharmer und wartungsfreier Präzisions-Außenläufermotor mit Hochleistungsradialrad und eingegossener Stahlronde, mit steiler Druckkennlinie, Integrierte Elektronikbox zur Aufnahme der Motorplatine und elektronischer Steuerungen. Formschöner Ansaugdeckel im VARIO-Design.  Technische Daten: energiesparender Kondensatormotor, funkentstört mit Thermoschutz Betriebsspannung: 230V 50Hz Leistungsaufnahme: 36W Schutzart: IP-X5 Schutzklasse: II Filterfläche: 320cm² CE - Zeichen Planmäßiger Volumenstrom: 98m³/h Eigengeräusch: 48dB(A)* Verfügbare Druckdifferenz: 72Pa Max. Druckdifferenz: 267Pa						
	Тур:	BestNr	::				
	V-40/100	4140	Standa	rdausführung	-		
	V-40/100-NZ	4141	mit Nac	hlaufsteuerung Typ: NZ			
	V-40/100-K	4142		nfortsteuerung Typ: K			
	V-40/100-KF	4143		nfortsteuerung Typ: KF			-
	V-40/100-KZ	4144		nfortsteuerung Typ: KZ			
-	V-40/100-F V-40/100-FF	4145 4146		chtesteuerung Typ: F			-
	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-73  Zertifiziert und Fertigungsüberwacht durch TÜV Bau und Betrieb  Achtung! Eine Gleichwertigkeit ist nur bei gleicher verfügbarer Druckdifferenz (s. Zulassung DIBt) gegeben. Andernfalls ist eine Neuberechnung der Hauptleitungen erforderlich.  *nach DIN 18017 Teil3 Ziff. 6.2.4 (Fußnote 3), bezogen auf A <sub>L</sub> =10m²  Liefemachweis: Meltem Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG ▲ 82239 Alling ▲ Tel.:08141/3690-0 ▲ Fax: 08141/3690-60 ▲ www.meltem.com ▲ info@meltem.com						