Blatt: 1.21

Leistungsverzeichnis				Nichtzutreffendes bitte streichen		
Ordnungszahl	Leistungsbeschreit	oung		Menge ME St.	EinhPreis in €	Gesamt- betrag in €
	Einzelen	tlüftungs	sgerät nach DIN 18017 Teil 3		0	Jonag III C
	Unterputzgerät					
	Einbau <u>innerhalb und außerhalb von Schächten</u> in Bäder, WC`s und <u>Wohnungsküchen.</u>					
	Hersteller/Typ: Meltem VARIO UBK-H / V-40/60					
	Bestehend aus: Unterputzgehäuse Typ UBK-H Gehäuse aus hochwertigen					
	Kunststoff. Ansc Stahlblech. Leic Rückschlagklap kupplung für ein					
	Erhöhter Brandschutz durch eine eingebaute, selbstverriegelnde, wartungsfreie Edelstahl-Brandschutzklappe Typ: MBK-75 und einer zusätzlichen Verkleidung des Kunststoffgehäuses mit Fibersilikatplatten.					
	Gehäuseabmessungen: 263x263x110mm Anschlußdurchmesser: DN 75					
	BestNr.: 40					
	Lüftereinsatz V-40/60 Geräuscharmer und wartungsfreier					
	Präzisions-Außenläufermotor mit Hochleistungsradialrad und eingegossener Stahlronde, mit steiler Druckkennlinie, Integrierte Elektronikbox zur Aufnahme der Motorplatine und elektronischer Steuerungen. Filterträger mit drehbarer Zentralbefestigung (zum Ausgleich bei schief eingesetzten Gehäusen). Formschöner Ansaugdeckel im VARIO-Design. Technische Daten: energiesparender Kondensatormotor, funkentstört mit Thermoschutz Betriebsspannung: 230V 50Hz Leistungsaufnahme: 21W Schutzart: IP-X5 Schutzklasse: II Filterfläche: 320cm² CE - Zeichen Planmäßiger Volumenstrom: 63,8m³/h Eigengeräusch: 39dB(A)* Verfügbare Druckdifferenz: 220Pa Max. Druckdifferenz: 311Pa					
	Тур:	BestNr	::			
	V-40/60	4130	Standardausführung			-
	V-40/60-NZ	4131	mit Nachlaufsteuerung Typ: NZ			
	V-40/60-K	4132	mit Komfortsteuerung Typ: K			-
	V-40/60-KF	4133	mit Komfortsteuerung Typ: KF			
	V-40/60-KZ	4134	mit Komfortsteuerung Typ: KZ			
	V-40/60-F V-40/60-FF	4135 4136	mit Feuchtesteuerung Typ: F mit Feuchtesteuerung Typ: FF			
	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-72 Zertifiziert und Fertigungsüberwacht durch TÜV Bau und Betrieb					
	Achtung! Eine G Druckdifferenz (keit ist nur bei gleicher verfügbarer g DIBt) gegeben. Andernfalls ist eine eitungen erforderlich.				
	Liefernachweis: Melte	m Lüftungsgeräte	4 (Fußnote 3), bezogen auf A _L =10m ² e GmbH & Co. KG ▲ 82239 Alling ▲ Tel.:08141/3690-0 ▲ www.meltem.com ▲ info@meltem.com			