



Industrie Service

**Mehr Sicherheit.  
Mehr Wert.**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH · Geiselbullacher Straße 2 · 82140 Olching · Deutschland

Meltem Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG  
Herrn Kiemer  
Am Hartholz 4

D-82239 Alling b. München

Ihre Zeichen/Nachricht vom	Unsere Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum	Seite
E-Mail vom 06.03.2018	IS-TAK-MUC/ Thomas Bichler	08142 4461-505 thomas.bichler@tuev-sued.de	08142 4461-530	9. März 2018	1 von 1

### Stromaufnahme – „Vario II“

Sehr geehrter Herr Kiemer,

nachfolgend die von Ihnen gewünschte Aufstellung der Stromaufnahmen  
im freiblasenden Betriebspunkt (bei 0 Pa)  
Ihrer Lüftungsgerätebaureihe „Vario II“.

Geräteausführung	30 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h
Typ: U, UB, UBK	0,08 A	0,13 A	0,16 A
Typ: U-H, UB-H, UBK-H und A, AK	0,07 A	0,12 A	0,15 A

Center of Competence für  
Kälte- und Klimatechnik  
Prüfbereich Lüftungs-, u. Klimatechnik: RLT  
Verantwortlicher des Prüfbereiches

Thomas Bichler