



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. B 14 04 11675 008

Zertifikatsinhaber: Meltem Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG

Am Hartholz 4
82239 Alling
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: Ventilatoren Lüftungsgeräte

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 028-713038279-000

Datum, 2014-04-14

Seite 1 von 2

(Josef Wörl)





Product Service

ZERTIFIKAT**Nr. B 14 04 11675 008****Modell(e):****Typ: VARIO II****Modelle: V-II-30; V-II-60; V-II-100;
V-II-30/60; V-II-30/100****Kenndaten:**Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz

Nennaufnahme:	Vario V-II-30:	6 W
	Vario V-II-60:	17 W
	Vario V-II-100:	28 W
	Vario V-II-30/60:	6/17 W
	Vario V-II-30/100:	6/28 W

Schutzklasse: II
Schutzart: IPX5Bemerkung:
Die Lüfter werden wahlweise in folgende
Gehäusetypen eingebaut:
Vario U, Vario UK,
Vario UB, Vario UBK, Vario U-H, Vario UK-H,
Vario UBK-H, Vario A und Vario AK.**Geprüft nach:**EN 60335-2-80/A2:2009
EN 60335-1:2012
ZEK 01.4-08**Produktions-
stätte(n):**

11675

Seite 2 von 2