


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut, UMWELT Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen



Rotthauer Str. 21
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-0
Telefax (0209) 9242-222
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-301330-18-WD
Ansprechpartner: S.Horn B. Eng.

Prüfzeugnis

zur Hygiene – Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen
ausgewählter Richtlinien

Prüfstelle: Hygiene Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Rotthauer Straße 21
45879 Gelsenkirchen

Prüfgegenstand: RLT-Gerät der Serie „M-WRG“

Hersteller: Meltem Wärmerückgewinnung
GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4
82239 Alling b. München

Grundlage der Prüfung: ✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018)
✓ SWKI VA104-01 (04/2006)

Gültigkeitszeitraum: 5 Jahre 08/2018 – 08/2023

Bericht: W-301330-18-WD



Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das RLT-Gerät der Serie „M-WRG“, soweit im Bericht W-301330-18-WD dargestellt, mit den konstruktiven Anforderungen an die Komponente der o.g. Regelwerke konform ist.

(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)
Bereichsleiterin Raumluftechnik
Abteilung Wasserhygiene und
Umweltmikrobiologie

(A. Blankenberg)
Sachbearbeiter Raumluftechnik
Staatlich geprüfter Techniker
Fachrichtung Heizung, Klima- und
Lüftungstechnik

ausgestellt am 02.08.2018, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerlevanten Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen wurden nicht geprüft. Ferner umfasst die Hygiene-Konformitätsprüfung keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien. Dieses Prüfzeugnis ist nicht Teil eines Zertifizierungsprozesses.

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt.-ID: DE125018356
Vorstand: Prof. Dr. Werner Schlake (Vors.), Prof. Dr. Jürgen Kretschmann, Dr. Emanuel Grün, Dr. Dirk Waider, Prof. Dr. Lothar Dunemann (geschäftsführ. Vorstand)

Hinweis zum Prüfzeugnis Hygiene (Hygienezertifikat) Serie M-WRG

Das Hygienezertifikat hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem optionalen Außenluftfilter
Art. 5572 M-WRG-FA der Filterklasse ISO ePM1 60% (F7) für den Außenluftbereich des Gerätes.

Meltem Wärmerückgewinnung
Technisches Produktmanagement

Stand: Juli 2020

