


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut, UMWELT Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen



Rotthauer Str. 21
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-0
Telefax (0209) 9242-222
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-304132-18-WD
Ansprechpartner: F. Wedke B. Eng.

Prüfzeugnis

zur Hygiene – Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen
ausgewählter Richtlinien

Prüfstelle: Hygiene Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Rotthauer Straße 21
49879 Gelsenkirchen

Prüfgegenstand: RLT-Gerät der Serie „M-WRG-II“

Hersteller: Meltem Wärmerückgewinnung
GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4
82239 Alling b. München

Grundlage der Prüfung: ✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018)
✓ SWKI VA104-01 (04/2006)

Gültigkeitszeitraum: 5 Jahre 10/2018 – 10/2023

Bericht: W-304132-18-WD



Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das RLT-Gerät der Serie „M-WRG-II“, soweit im Bericht W-304132-18-WD dargestellt, mit den konstruktiven Anforderungen an die Komponente der o.g. Regelwerke konform ist.

(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)
Section head of Air Conditioning technology
Department of Water Hygiene, Environmental
and Microbiology

(A. Blankenberg)
clerk of Air Conditioning technology
State certified technician
Specialization in heating, air conditioning

ausgestellt am 10.10.2018, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerlevanten Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen wurden nicht geprüft. Ferner umfasst die Hygiene-Konformitätsprüfung keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien. Dieses Prüfzeugnis ist nicht Teil eines Zertifizierungsprozesses.

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt.-ID: DE125018356
Vorstand: Prof. Dr. Werner Schlake (Vors.), Prof. Dr. Jürgen Kretschmann, Dr. Emanuel Grün, Dr. Dirk Waider, Prof. Dr. Lothar Dunemann (geschäftsführ. Vorstand)