


# Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut, UMWELT Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen



Rotthauer Str. 21  
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-0  
Telefax (0209) 9242-222  
Internet [www.hyg.de](http://www.hyg.de)

Unser Zeichen: W-304132-18-WD  
Ansprechpartner: F. Wedke B. Eng.

## Test - certificate

### hygiene – conformity check to the design requirements of selected regulations

Test institute:	Hygiene Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Toxikologie Rotthauer Straße 21 45879 Gelsenkirchen
Test object:	air conditioning unit "M-WRG-II"
Manufacturer:	Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG Am Hartholz 4 82239 Alling b. München
Basis of the examination:	✓ VDI 6022, part 1 (01/2018) ✓ SWKI VA104-01 (04/2006)
Validity period:	5 years 10/2018 – 10/2023
Test report:	W-304132-18-WD



In conclusion it can be stated that the examined air conditioning unit "M-WRG-II", as specified in the test report W-304132-18-WD, is in compliance with the design requirements of the above mentioned regulations.

(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)  
Section head of Air Conditioning technology  
Department of Water Hygiene, Environmental  
and Microbiology

(A. Blankenberg)  
clerk of Air Conditioning technology  
State certified technician  
Specialization in heating, air conditioning

issued 10.10.2018, Gelsenkirchen

Within the framework of the conformity check the hygiene-relevant requirements of the above mentioned regulations was examined. Requirements of other regulations that refer to the above mentioned regulations were not part of the examination. Additionally, the conformity check does not include a toxicological or sensory testing of the introduced materials. This document is not part of a certification process.

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt-ID: DE125018356  
Vorstand: Prof. Dr. Werner Schlake (Vors.), Prof. Dr. Jürgen Kretschmann, Dr. Emanuel Grün, Volker Vohmann, Prof. Dr. Lothar Dunemann (geschäftsführ. Vorstand)