










VENTILAZIONE MECCANICA QUALITÀ



QUALITÀS WOHNRAUMLÜFTUNG

Il titolo "VMC Qualità" viene rilasciato dall'Agenzia per l'Energia Alto Adige-CasaClima.
Die Auszeichnung „Qualitäts WRL“ wird von der Agentur für Energie Südtirol-KlimaHaus verliehen.

Produttore Hersteller	Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
Rivenditore Händler	Isodomus GmbH

Denominazione Bezeichnung	M-WRG-II-P				
Tipo di apparecchio Gerätetyp	UNITÀ NON CANALIZZATA DEZENTRALE WOHNRAUMLÜFTUNG				
Apparecchio dotato di Gerät mit	Scambiatore di calore recuperativo con trasferimento di energia sensibile Rekuperativer Wärmetauscher mit Übertragung der thermischen Energie				
Utilizzo Funktion	Ricambio d'aria Luftwechsel				
Portata max. max. Volumenstrom	$Q_{v,max}$ 99 m³/h	Portata nominale Nennvolumenstrom	$Q_{v,nom}$ 70 m³/h		
VALORI DELL'APPARECCHIO WERTE DES GERÄTES				Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus  Ulrich Santa Direttore Direktor	
Qualità	 84%		 ePM ₁ > 50% (F7)		 41dB(A)
	Recupero termico	Assorbimento elettrico 0,31Wh/m³	Filtri		Livello potenza sonora
					
	$\eta_{s, su}$ 84%	SFP 0,31W/m³h	ePM ₁ >50%		LWA 41 dB(A)

Questo documento viene rilasciato in base al Regolamento Q VMC - 2019 www.agenziacasaclima.it
Diese Urkunde ist ausgestellt mit Bezug auf die Richtlinie Q WRL - 2019 www.klimahauseragentur.it